



UCON ApS
Att.: Mark Busch
John Tranums Vej 23
6705 Esbjerg Ø

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	24. februar 2026
Sagsbehandler	Mathias Graversen
Telefon direkte	76 16 14 67
Sagsid	MIS-26/000358

Godkendelse efter vandløbsloven til krydsning ved Vestervej

I henvendelse modtaget fra UCON ApS den 28. januar 2026 ansøges om tilladelse til krydsning af rørlagt privat vandløb der krydser Vestervej, 6710 Esbjerg V, med en ø35 beton spildevandsledning ejet af DIN Forsyning Spildevand A/S.

Afgørelse

Krydsningen godkendes hermed i henhold til vandløbslovens¹ § 47, jævnfør § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.², på følgende vilkår:

- at krydsningen placeres i henhold til fremsendte tegninger,
- at krydsningens overkant ligger mindst 1 meter under vandløbets eksisterende bund,
- at vandløbet ikke tilføres sand, boremudder m.v. under etableringsarbejdet,
- at krydsningen etableres ved gravning,
- at der ikke anbringes pæle, faskiner eller lignende i vandløbet,
- at krydsningen afmærkes tydeligt ved anbringelse af skilte eller lignende på begge sider af vandløbet, og at disse vedligeholdes,
- at de nødvendige aftaler med lodsejere er i orden,
- at der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage før til vandløbsmyndigheden, Esbjerg Kommune.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes.

Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Krydsningen udføres på de private grunde, mat.nr.: 3u og 6bt Sjælborg By, Hostrup, som vist i figur 1.



Figur 1: Spildevandsledningen er tegnet med rød. Krydsningen af vandløbet sker ved pilen.

Afgørelsens gyldighed

Ved ovenstående gives der alene tilladelse til krydsning af vandløbet med det nævnte anlæg. Formålet er at sikre, bl.a. gennem de stillede vilkår, at der tages behørigt hensyn til både de afvandingsmæssige og miljømæssige interesser, der knytter sig til vandløbet.

I henhold til loven er vandløbsmyndigheden i øvrigt forpligtiget til at registrere ejerforhold, art og anlæggets placering ved vandløbet. Ejeren skal derfor oplyse, hvis anlægget fjernes eller, hvis ejerskabet overgår til andre.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra i dag.

Andre forhold

Ansøger er selv ansvarlig for at kontrollere Ledningsregistret for eksisterende rør, ledninger, kabler etc. på lokaliteten, samt at respektere disse.

Ligeledes er ansøger pligtig til selv at kontrollere, om der ved krydsningsstedet er arealer, der er registreret som beskyttet natur i

henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. I sådanne områder må der ikke foretages indgreb uden forudgående dispensation.

Hvis der i forbindelse med krydsningen er behov for midlertidig grundvandssænkning med udpumpning af grundvand til vandløbet, skal særskilt ansøgning herom fremsendes til kommunen. En eventuel ansøgning skal indeholde oplysninger om grundvandssænkningens størrelse, varighed samt udpumpningsvandets indhold af jern og suspenderet stof samt måling af pH.

Endelig bemærkes det, at vandløbsmyndigheden ikke påtager sig forpligtigelser eller ansvar af nogen art for anlæggets placering og forankring, eller eventuelle blotlæggelser som følge af naturlig erosion i vandløbets bund og sider. Ejeren kan pålægges for egen regning at omlægge anlægget, såfremt vandløbets naturlige dynamik indebærer betydelig forlægning af vandløbslejet. Der kan ikke forventes meddelt tilladelse til fiksering af vandløbslejet af hensyn til anlægget. Såfremt et regulerings- eller restaureringsprojekt for vandløbet nødvendiggør omlægning af anlægget, vil udgifterne hertil dog normalt skulle afholdes som en del af et sådant projekt.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Se klagevejledning i Bilag 1.

Henvendelse vedrørende denne afgørelse rettes til Mathias Graversen på tlf. nr. 76 16 14 67 og e-mail malg@esbjerg.dk

Venlig hilsen

Mathias Graversen
Biolog

Bilag

Bilag 1 – Klagevejledning
Bilag 2 – Ansøgning

Kopi sendt til:

Hanne Linding Jørgensen
Ehm Asger Ehmsen
Birthe Schultz Petersen

Bilag 1 – Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indgives senest 4 uger efter tilladelsen er givet.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på klageportalen@naevneneshus.dk.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til miljo@esbjerg.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Bilag 2 – Ansøgning



ANSØGNING OM KRYDSNING AF VANDLØB

Navn

Mark Busch (UCON ApS)

Email

mb@ucon.dk

Sted for krydsning

Vestervej, nordøst for nr. 25, 6710 Esbjerg V.

Type af kabel/rørledning

Spildevandsledning, gravitation

Hvordan foretages krydsningen?

Ved gravning

Tidsperiode

2026

Ejer af kabel/rørledning

DIN Forsyning Spildevand A/S

</Files/System/FormUploads/Krydsning af vandløb//Vestervej.pdf>

Esbjerg Kommune

Torvegade 74

6700 Esbjerg

